

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.ПБ37.В.00601
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652143
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ L'Isolante K-FLEX S.r.l. Адрес: Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (MI), Италия.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +39-039-682-41, факс +39-039-682-45-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ L'Isolante K-FLEX S.r.l. Адрес: Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (MI),
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Италия. Телефон +39-039-682-41, факс +39-039-682-45-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал теплоизоляционный в виде трубок и
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) листов K-FLEX SOLAR HT (без покрытия, толщина 3÷32 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4008 19 000 0
4008 11 000 0

(Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 1436/РС от 12.09.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.
Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля по сертифицированной продукции № 0166-АПИ/2 от "27" сентября 2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2011 по 18.09.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов